

Справка по вопросу загрязнения р. Протва в результате ненадлежащей эксплуатации очистных сооружений г. Обнинска Калужской области

Очистные сооружения г. Обнинска в Калужской области эксплуатирует Муниципальное предприятие города Обнинска «Водоканал» (далее - МП «Водоканал»).

Межрегиональное управление Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области осуществляет постоянный контроль за деятельностью МП «Водоканал» в части эксплуатации очистных сооружений.

В феврале 2022 г. в отношении МП «Водоканал» проведено 2 внеплановых выездных проверки по факту неисполнения выданных предписаний об устранении выявленных нарушений по результатам плановой проверки, проведенной в марте 2019 г., которыми предписывалось обеспечить эксплуатацию очистных сооружений в соответствии с утвержденными инструкциями и правилами, а также и обеспечить качество сбрасываемых сточных вод в водный объект до установленных нормативов, лимитов и предельно-допустимых концентраций для рыбохозяйственных водоемов по всем веществам.

В марте и апреле 2022 г. по информации, полученной из Московско-Окского бассейнового водного управления, о превышении МП «Водоканал» допустимых концентраций загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах, Управление привлекло к административной ответственности должностных лиц МП «Водоканал» по ч.1 ст. 8.14 КоАП РФ, ответственных за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты.

В период с мая по август 2022 г. в отношении МП «Водоканал» были проведены контрольно-надзорные мероприятия, направленные на оценку соблюдения требования природоохранного законодательства при сбросе сточных вод с очистных сооружений МП «Водоканал» в р.Протва в г. Обнинске Калужской области, в результате которых были обнаружены превышения установленных нормативов содержания загрязняющих веществ в р. Протва ниже точки выпуска с очистных сооружений.

Управлением в установленном порядке осуществляется расчет ущерба, причиненного водному объекту –р. Протва, для дальнейшего его предъявления Муниципальному предприятию города Обнинска «Водоканал»

В сентябре и ноябре 2022 г. в отношении МП «Водоканал» прокуратурой г. Обнинска с привлечением специалистов Управления проведены внеплановые проверки соблюдения установленных правил эксплуатации очистных сооружений, в ходе которых выявлены нарушения требований к

эксплуатации последних, по результатам которых МП «Водоканал» привлечено к административной ответственности по фактам несоблюдения правил эксплуатации водохозяйственных (водоохраных) сооружений и устройств при эксплуатации очистных сооружений, а также за нарушения требований к охране водных объектов, которые могут повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение.